

Checkliste

Prüfung elektrischer Geräte und Anlagen

Mit dieser Checkliste können Sie überprüfen, ob die vorgeschriebenen Anforderungen an die Prüfung elektrischer Geräte und Anlagen bei Veranstaltungen und Produktionen erfüllt sind.

Bitte beachten, dass hier nur die allgemeinen Bedingungen berücksichtigt sind. Für die konkrete Anwendung können weitere Aspekte hinzugefügt werden.

Umfassende Informationen finden Sie in der Informationsschrift der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft "Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte".

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Elektrische Geräte		
1. Ist sichergestellt, dass nur geprüfte elektrische Geräte bereitgestellt werden (z. B. GS-Zeichen, besser noch DGUV Test-Zeichen)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
2. Ist sichergestellt, dass Geräte, für die eine Konformitätserklärung des Herstellers nicht vorliegt, vor dem ersten Einsatz einer Eingangsprüfung zu unterziehen sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
3. Ist sichergestellt, dass nach Instandsetzung und Änderungen von Geräten Prüfungen erfolgen (DIN VDE 0701-0702)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
4. Ist sichergestellt, dass die Prüfung der Geräte regelmäßig wiederholt wird (DIN VDE 0701-0702)? (Prüffristen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
5. Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? (z. B. Prüfbuch, Prüfplakette) "Prüfprotokolle" nutzen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	

Anforderung	Handlungsbedarf	Bemerkung
Elektrische Anlagen		
6. Ist sichergestellt, dass der erste Einsatz einer elektrischen Anlage erst nach einer Prüfung erfolgt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
7. Ist sichergestellt, dass nach Instandsetzung, Änderungen oder Erweiterungen von Anlagen Prüfungen erfolgen? (nach DIN VDE 0105 Teil 100 oder DIN VDE 0100 Teil 600)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
8. Ist sichergestellt, dass die Prüfung der Anlagen regelmäßig wiederholt wird? (Prüffristen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	
9. Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? (z. B. Prüfprotokoll, Prüfplakette)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht anwendbar	