

Beleuchtungsanforderungen für Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Bereiche

in Gebäuden

Mindestwert der Beleuchtungsstärke in Lux

Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr	50
--	----

Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr im Bereich von Absätzen und Stufen sowie Treppen	100
---	-----

Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr sowie Ladebereiche	150
--	-----

im Freien

Mindestwert der Beleuchtungsstärke in Lux

Fußwege	5
---------	---

Werkstraßen bis 30 km/h und Parkplätze	10
--	----

Werkstraßen bis 50 km/h	20
-------------------------	----

Toranlagen	50
------------	----